

MEMORIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS

KENITHI SICITO, registrado no CREA sob nº : 0600.428.215 / SP, atendendo o disposto no item 5.20 da Instrução Técnica nº 08 do Corpo de Bombeiros de São Paulo e no Decreto Estadual nº 63.911/18, visando à concessão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atesta que os SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS (*metálicas, de concreto, de madeira...*) existentes na edificação em referência, encontram-se instalados em conformidade com as informações abaixo:

Edificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA.

Logradouro Público/nº: ESTRADA DR. MIGUEL VIÊIRA FERREIRA, Nº 999, VILA DIRCE, CARAPICUIBA - SP.

Responsável pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPÍCUIBA.

Altura(s) da Edificação (m): UM PAVIMENTO – EDIFICAÇÃO TÉRREA

Ocupação (Descrição): H-3, HOSPITAIS EM GERAL – UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO

METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TRRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

[Citar norma (s) empregada(s)]

A metodologia adotada foram as tabelas da IT 08/19.

DETERMINAÇÃO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)

CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO TRRF: para a definição dos TRRF foi adotada (por exemplo: Tabela A da IT 08, conforme o item “5. Procedimentos” da referida Instrução Técnica; ou método do tempo equivalente, ou outros devidamente comprovados, tudo conforme IT 08).

Tempo de Resistência Requerido ao Fogo (TRRF):

Exemplo:

- *As estruturas principais terão TRRF de 90 min para colunas, contraventamentos e vigas principais conforme Tabela A, Grupo I, Classe P1 da IT 08.*
 - *As vigas secundárias terão TRRF de 60 min, conforme Anexo A, item A2.5 a da IT nº 08.*
 - *As compartimentações, escadas de segurança, selagens de shafts e divisórias entre unidades autônomas serão executadas conforme segue alvenaria e concreto, com os seguintes TRRF:*
- Tudo conforme itens 5.3 a 5.5 e 6.4 a 6.5 da IT 09.*
- *Observações: .*

ISENÇÕES OU REDUÇÕES DE TRRF

Não foi adotada nenhuma condição para redução ou isenção de TRRF na presente edificação.

MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTEÇÃO

[citar cartas de cobertura adotadas]

Não foi utilizada nenhum material de proteção.

Nome: KENHITI SICITO
CREA: 0600.428.215 / SP