




- NOTAS:**
- 1- DIÂMETROS ESTÃO EM POLEGADAS, NÍVEIS EM METROS E AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS.
 - 2- VER DETALHES SERIAS DE COMBATE A INCÊNDIO NO DESENHO PMC-CAPSI-INC-DE-4010.
 - 3- OS HIDRANTES DEVERÃO SER EM ARMÁRIOS APARENTES TIPO SIMPLES DIM: 5.60X0.90X0.17m.
 - 4- ESQUEJO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO DN=2 1/2"X 11/2" REGULÁVEL.
 - 5- MATERIAIS:
 - 6- TODAS AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS NAS ÁREAS EXTERNAS DEVERÃO SER ENVELOPADAS EM CONCRETO EX 320MPa.


- LEGENDA:**
- RR TUBULAÇÃO DO REGISTRO DE RECALQUE.
 - REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO.
 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - 4kg.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	29/04/2022	EMIÇÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO.




RALCON
E N G E N H A R I A

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FICARÁ TRANSFERIDO EM COMPLETA E EXCLUSIVA POSSE À RALCON ENGENHARIA LTDA. EM FAVOR DO PROJETO E DETALHES CONTIDOS NO MEMO, E PODERÁ SER AUTORIZADO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO:
ASSUNTO: PROJETO COMBATE A INCÊNDIO IMPLANTAÇÃO	PMC-CAPSI-INC-DE-4010 - R00
CAPSI	
 <p>MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SETOR DE PROJETOS</p>	
OBRA: CAPSI - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL	
LOCAL: AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP	
RECURSO/CONVÊNIO:	ART/RTT:

SITUAÇÃO ENTORNO



ÁREAS

ÁREA DO TERRENO=3.219,68m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

DATA: 29/04/2022	ESCALA: 1: 200
DESENHO ELABORADO POR: TADASHI KITAMURA	